



شرکت گاز استان فارس
امور HSE و پدافند غیرعامل

چک لیست پایش ادواری آسانسور

دپارتمان مورد پایش: آسانسور

ردیف	پرسش	کامل	ناقص	بدون کاربرد	شواهد عینی / رفرنس کنترل
۱	آیا درب کابین آسانسور ، جز در موارد استفاده از آن قفل می باشد؟				
۲	آیا اتاقک آسانسور از همه طرف غیر از دهانه ورود و خروج جهت حمل بسته است ؟				
۳	آیا سرعت آسانسور از ۱/۵ متر بر ثانیه تجاوز می کند؟				
۴	آیا کابل های آسانسور مورد بازرسی قرار می گیرند؟				
۵	آیا آسانسور دارای سیم اتصال به زمین است؟				
۶	آیا ورودی آسانسور دارای روشنایی کافی است؟				
۷	آیا از علائم هشدار دهنده در ورودی آسانسور استفاده شده است ؟				
۸	آیا کلیه قسمت های آسانسور توسط موسسات صلاحیت دار سالیانه بازرسی می شود؟				
۹	آیا از آسانسور برابر برای حمل افراد استفاده می شود؟				
۱۰	آیا اتاقک آسانسور دارای وسیله خبر کننده است؟				
۱۱	آیا سقف اتاقک آسانسور مجهز به دریچه خروجی امدادی می باشد؟				
۱۲	آیا اتاقک آسانسور دارای تهویه مناسب می باشد؟				
۱۳	آیا حد متوسط سرعت آسانسورهای برقی بارکش بیش از ۴۵ متر بر دقیقه است؟				
۱۴	آیا آسانسورهای موتوری دارای کلیدها در بالاترین و پایین ترین نقاط قفسه آسانسور می باشند ؟				
۱۵	آیا در مورد آسانسورهای مخصوص حمل افراد دو کابل برای وزنه های تعادل و دو کابل برای بالا بردن اتاقک در نظر گرفته شده است ؟				
۱۶	کلیه سیم های برق بجز سیم های برق اتاقک آسانسور در لوله های فلزی و یا از نوع کابل مسلح می باشد؟				
۱۷	آیا اتاقک آسانسور دارای دستگاه اطمینان جهت توقف آسانسور در موارد سرعت غیر عادی و سقوط آزاد یا رها شدن کابل را دارد؟				
۱۸	آیا تمام قسمت های موتور خانه با رعایت آیین نامه حفاظت و بهداشت کار ساخته شده است ؟				
۱۹	آیا قفسه و اطاق آسانسور از مصالح مقاوم در برابر آتش سوزی ساخته شده است؟				
۲۰	آیا از ضربه گیرهای مناسب در کف آسانسور در پایین ترین نقطه کف استفاده شده است ؟				

توجه : رفرنس کنترل می تواند شامل موارد زیر باشد :
شماره اهداف و برنامه مرتبط - شماره دستورالعمل کنترلی - شماره اقدام اصلاحی / پیشگیرانه - کد پروژه مرتبط و ...