

چک لیست پایش ادواری برق



شرکت گاز استان فارس
امور HSE و پدافند غیر عامل

دپارتمان مورد پایش: ایمنی برق

ردیف	پرسش	کامیابی	تایید	شواهد عینی / رفرنس کنترل
۱	آیا اطفاء کننده حریق مناسب در کنار تابلو موجود (ترجیحاً کپسول اطفاء گاز CO2) می باشد؟			
۲	آیا کلیه وسایل و ادوات برقی مثل کلید و پریز و ... سالم هستند؟			
۳	آیا سیم ها از داخل لوله های عایق یا سینی برق، عبور داده شده اند؟			
۴	آیا سر راه جریان برق دستگاهها فیوز های سالم و مناسب قرار دارد؟			
۵	آیا محل قرار گرفتن تابلو های برق مناسب می باشد؟			
۶	آیا هنگام تعمیرات از ابزار و وسایل ایمنی (عایق) استفاده می شود؟			
۷	آیا کارگران برق کار آموزش های لازم را در مورد ایمنی برق و کمک های اولیه دیده اند؟			
۸	آیا کابل کشی استاندارد می باشد و مسیر سیم ها در تابلو قابل ردیابی می باشد؟			
۹	آیا تابلو های برق سالم می باشد؟			
۱۰	آیا از وسایل حفاظت فردی مناسب در هنگام کار با وسایل برقی استفاده می شود؟			
۱۱	آیا دستور العمل های مناسب ایمنی برق وجود دارد و رعایت می گردد؟			
۱۲	آیا درب تابلو ها مجهز به قفل مخصوص می باشد؟			
۱۳	آیا کلیه دستگاه های برقی با بدنه فلزی دارای اتصال به زمین هستند؟			
۱۴	آیا مقاومت چاه ارت به طور منظم مورد ارزیابی قرار می گیرد؟			
۱۵	آیا از کلید ها و پریز های ضد جرقه در قسمتهای حساس استفاده می شود؟			
۱۶	آیا تابلو های برق به وسیله زیر پایی عایق مغروش شده است؟			
۱۷	آیا قبل از استفاده از وسایل برقی کنترلی بر روی آنها صورت می گیرد؟			
۱۸	آیا نگهداری تجهیزات الکتریکی نصب شده به خوبی صورت می گیرد؟			
۱۹	آیا از علائم هشدار دهنده بر روی تابلو برق استفاده شده است؟			
۲۰	آیا سیم ها و کابل های برق به طور مناسب ضبط و ربط و ساماندهی شده اند؟			

مشخصات نماینده HSE پیمانکار:

نام و نام خانوادگی بازدید کننده:

HSED-CH-103-(0)-96