



شرکت گاز استان فارس
امور HSE و پدافند غیر عامل

چک لیست پایش ادواری سیلندر

دپارتمان مورد پایش: سیلندر

ردیف	پرسش	کامل	تأیید	تاریخ	شواهد عینی/ رفرنس کنترل
۱	آیا سیلندرها ی پر و خالی جدا از هم نگهداری می شوند؟				
۲	آیا سیلندرها در شرایط مناسب (دور از رطوبت ، مواد خورنده شیمیایی ، دود ، گرما ، و آفتاب) نگهداری می شوند؟				
۳	آیا سیلندرها به صورت قائم نگهداری می شوند؟				
۴	آیا سیلندرها توسط تسمه مناسب (در مرکز سیلندر و زیر شانه) مهار می شوند؟				
۵	آیا سیلندرها دارای کلاهک می باشند؟				
۶	آیا بدنه سیلندرها مناسب (رنگ استاندارد ، عدم خوردگی ، عدم شکستگی) می باشد؟				
۷	آیا سیلندرها بر اساس نوع (O2,N2,N2O,CO2) بصورت مجزا نگهداری می شوند؟				
۸	آیا محل نگهداری سیلندرها تهویه مناسب دارد؟				
۹	آیا در محل نگهداری سیلندر تابلوی منع استعمال دخانیات نصب گردیده است ؟				
۱۰	آیا دستورالعمل شرایط محل نگهداری به صورت واضح و خوانا در محل مناسب نصب شده است ؟				
۱۱	آیا مسئول حمل سیلندرها آموزش لازم را دیده است ؟				
۱۲	آیا فرد مسئول حمل سیلندرها کفش ایمنی پوشیده است ؟				
۱۳	آیا حمل در شرایط مناسب (چرخ مخصوص و سیلندر همراه با کلاهک) انجام می شود؟				
۱۴	آیا هنگام جابجایی سیلندر از کلاهک سیلندر به عنوان دستگیره استفاده می شود؟				
۱۵	آیا هنگام حمل سیلندرها از افتادن ، ضربه خوردن به سیلندر جلوگیری می شود؟				
۱۶	آیا قبل از وصل رگلاتور دقت می کنید تا اجسام خارجی را از محل خروج گاز خارج سازید؟				
۱۷	آیا دقت می کنید اتصالات سیلندرها ی اکسیژن عاری از هرگونه مواد چربی باشند؟				
۱۸	آیا مشخصات بدنه سیلندر روی بدنه حک شده و تاریخ مصرف آن نگذشته است؟				
۱۹	آیا بدنه سیلندر با سیم بدون پوشش دارای جریان برق در تماس است؟				
۲۰	آیا آزمایشات مربوط به سلامت سیلندر به صورت مرتب انجام می شود؟				
نام و نام خانوادگی بازدید کننده :					
مشخصات نماینده HSE پیمانکار :					

توجه : رفرنس کنترل می تواند شامل موارد زیر باشد :

شماره اهداف و برنامه مرتبط - شماره دستورالعمل کنترلی - شماره اقدام اصلاحی / پیشگیرانه - کد پروژه مرتبط و ...