

فرم بازدید و بازرسی کپسولهای آتش نشانی موجود در شهرستان ..... در ..... ماه سال .....

| ردیف | ناحیه | محل نصب کپسول | نوع خاموش کننده | کد شماره گذاری | کد اموال (در صورت وجود) | محل نگهداری (*) |         | سال ساخت / تست | تست هیدرواستاتیک (2) |            | وضعیت ظاهری (3) |         | متعلقات (4) |       | تاریخ بازدید | شرکت سازنده | توضیحات (5) |
|------|-------|---------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------|---------|----------------|----------------------|------------|-----------------|---------|-------------|-------|--------------|-------------|-------------|
|      |       |               |                 |                |                         | مناسب           | نامناسب |                | نیاز دارد            | نیاز ندارد | مناسب           | نامناسب | سالم        | معیوب |              |             |             |
| 1    |       |               |                 |                |                         |                 |         |                |                      |            |                 |         |             |       |              |             |             |
| 2    |       |               |                 |                |                         |                 |         |                |                      |            |                 |         |             |       |              |             |             |
| 3    |       |               |                 |                |                         |                 |         |                |                      |            |                 |         |             |       |              |             |             |
| 4    |       |               |                 |                |                         |                 |         |                |                      |            |                 |         |             |       |              |             |             |
| 5    |       |               |                 |                |                         |                 |         |                |                      |            |                 |         |             |       |              |             |             |
| 6    |       |               |                 |                |                         |                 |         |                |                      |            |                 |         |             |       |              |             |             |
| 7    |       |               |                 |                |                         |                 |         |                |                      |            |                 |         |             |       |              |             |             |
| 8    |       |               |                 |                |                         |                 |         |                |                      |            |                 |         |             |       |              |             |             |
| 9    |       |               |                 |                |                         |                 |         |                |                      |            |                 |         |             |       |              |             |             |
| 10   |       |               |                 |                |                         |                 |         |                |                      |            |                 |         |             |       |              |             |             |
| 11   |       |               |                 |                |                         |                 |         |                |                      |            |                 |         |             |       |              |             |             |
| 12   |       |               |                 |                |                         |                 |         |                |                      |            |                 |         |             |       |              |             |             |
| 13   |       |               |                 |                |                         |                 |         |                |                      |            |                 |         |             |       |              |             |             |
| 14   |       |               |                 |                |                         |                 |         |                |                      |            |                 |         |             |       |              |             |             |
| 15   |       |               |                 |                |                         |                 |         |                |                      |            |                 |         |             |       |              |             |             |

1 : شرایط محل مناسب ( نصب) نگهداری :1- در معرض دید و دسترسی و دارای ارتفاع مناسب(فاصله دسته کپسول تا زمین بین 1/2 - 1/5 متر) 2- در معرض تابش مستقیم نور آفتاب و باران قرار نگیرد. 3- فاصله مناسب از محیطهای پرریسک (از منظر حریق ) و ...

2 : نکات لازم در خصوص تست هیدرواستاتیک: طبق بند 1-2-5 - استاندارد 2-9424- برای کلیه خاموش کننده های پودر و گاز (تحت فشار و کارتریج دار) پس از گذشتن 10 سال از تاریخ تولید یا تست قبلی نیاز به تست هیدرو استاتیک مجدد میباشد. 2- طبق استاندارد NFPA10 (2018) برای کلیه خاموش کننده های گازی پس از گذشتن 5 سال از تاریخ تولید یا تست قبلی نیاز به تست هیدرواستاتیک مجدد میباشد.

3 : وضعیت ظاهری :1-نیاز به رنگ آمیزی 2-عدم وجود هرگونه خوردگی، غر شدگی(فرورفتگی) و برآمدگی و...

4 : متعلقات شامل: شیلنگ، شلیور، گیج، دسته (اهرم) ،پلمپ، اتیکت، چرخ و محور چرخ و ...

5 : کلیه نواقصات در توضیحات شرح داده شود.

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده :

امضاء و تاریخ :

نام و نام خانوادگی تایید کننده :

امضا تاریخ :

HSED-FO-S-141-(1)-97