



## واکنش در شرایط اضطراری در خصوص حوادث شبکه و انشعاب Recovery Measure

### ۱. نوع شرایط اضطراری:

وقوع حوادث برخورد شبکه و انشعاب

### ۲. نحوه برخورد با شرایط اضطراری: (وظایف کارکنان در هنگام حادثه)

- ❖ در صورت بروز هرگونه رویداد (حادثه/شبه حادثه) مطابق راهنمای **HSED-GU-D-100-(1)-96**، در اسرع وقت نسبت به اطلاع رسانی آنی به مسئولین مربوطه (مسئول/رئیس:امداد/تعمیرات/منطقه/شهرستان) اقدام نموده و سپس فرم گزارش حوادث، تجهیزات، تأسیسات و ابنیه **HSED-FO-S-137-96(0)** را تکمیل و به امور **HSE** و پدافند غیرعامل ارسال نمایید.
- ❖ نحوه عملکرد کلیه واحدهای عملیاتی شامل گازبانی، امداد، گشت گازرسانی، تعمیرات و بهره برداری، در زمان بروز حوادث شبکه و انشعاب، می بایست مطابق روش اجرایی مربوطه صورت پذیرد، که در آن شرح وظایف پرسنل هر واحد بعد از دریافت گزارش حادثه، دقیقاً مشخص گردیده است.
- ❖ عملیات اجرایی تعمیرات و بهره برداری مجدد از تأسیسات، شبکه و انشعاب و تجهیزات می بایستی با رعایت کامل الزامات و دستورالعمل های امور **HSE** و پدافند غیرعامل و مطابق روش اجرایی و اخذ پروانه کار مربوطه انجام گردد.

### ۳. انجام عملیات مهار حادثه:

- ❖ در صورت بروز حادثه برخورد با شبکه یا انشعاب، ضمن هماهنگی با مسئولین مربوطه (مسئول/رئیس:امداد/تعمیرات/منطقه/شهرستان)، پرسنل امداد/گازبان در اسرع وقت نسبت به ایمن سازی محل و قطع گاز از اولین شیر شبکه گاز یا تی سرویس (در صورت دسترسی ایمن) اقدام نماید. تاکید می شود، با رویت کوچکترین تغییر حالت در لوله و اتصالات (خمیدگی و فرورفتگی) حتی اگر به ظاهر آسیب جدی به شبکه و انشعاب وارد نشده باشد، به منظور پیشگیری از مخاطرات احتمالی، با اطلاع و هماهنگی مسئولین مربوطه (مسئول/رئیس:امداد/تعمیرات/منطقه/شهرستان)، جریان گاز قطع گردد.
- ❖ قطع جریان گاز با توجه به شدت حادثه می تواند با بستن شیر قفلی علمک، تی سرویس و یا شیر شبکه انجام گردد.
- ❖ رئیس منطقه/رئیس شهرستان، رئیس تعمیرات و بهره برداری/مسئول امداد بلافاصله پس از اعلام گزارش برخورد شبکه و انشعاب از طریق امداد، گازبان، حراست و یا گزارشات مردمی، در محل حادثه حضور یابند
- ❖ رئیس منطقه/رئیس شهرستان یا رئیس تعمیرات و بهره برداری، نسبت به فراخواندن پیمانکار تعمیرات، جهت انجام سریع ترمیم محل آسیب دیده اقدام نمایند.
- ❖ در صورت نیازنشت یابی محل برخورد در حداقل زمان ممکن انجام شود.
- ❖ پس از تعمیر و رفع آسیب نسبت به برقراری جریان گاز با رعایت کامل الزامات و دستورالعمل های **HSE** جریان گاز وصل گردد

### ۴. اقدامات لازم در زمان تایید نشت گاز

- ❖ منطقه حادثه محصور و از تردد کلیه افراد و خودروها در محل حادثه جلوگیری گردد، ورود خودروهای امداد رسانی فقط با مجوز مسئولین مربوطه (مسئول/رئیس:امداد/تعمیرات/منطقه/شهرستان) امکان پذیر است
- ❖ توصیه های ایمنی به ساکنین منطقه ارائه گردد
- ❖ تماس و اطلاع رسانی به آتش نشانی ۱۲۵، اورژانس ۱۱۵، امور **HSE** و پدافند غیرعامل
- ❖ در صورت وجود خطر انفجار و آتش سوزی ناشی از نشت گاز، رئیس منطقه/رئیس شهرستان با هماهنگی با فرمانداری/نیروی انتظامی و... نسبت به تخلیه منطقه از ساکنین اقدام نماید.

### ۵. تحلیل واکنش در شرایط اضطراری

- ❖ رئیس منطقه/رئیس شهرستان نسبت به تهیه گزارش انجام عملیات، به همراه تعیین نقاط قوت و ضعف، اقدام و به امور **HSE** و پدافند غیرعامل ارائه نماید.

«در زمان وقوع حادثه خونسردی خود را حفظ نمایید»

مرجع HSED-IN-D-103-(1)-97