



شرکت گاز استان فارس

HSED-IN-D-100-(1)-96

دستور العمل واکنش در شرایط اضطراری در خصوص آتش سوزی و انفجار در ایستگاههای تقلیل فشار

دستور العمل واکنش در شرایط اضطراری در خصوص آتش سوزی و انفجار در ایستگاه های تقلیل فشار (ACTION PLAN)

همکار گرامی :			
این سند که در اختیار شماست، تحت کنترل سیستم مدیریت یکپارچه شرکت گاز استان فارس قرار دارد. خواهشمند است در نگهداری، اجرا و استفاده مناسب از این سند، کنترل و دقت لازم را به عمل آورید.			
نام و نام خانوادگی	تهیه کننده	تأیید کننده	تصویب کننده
	اصغر عمادی سیروس جوکار	محمد حسن خاکباز	محمود رضا رزم
سمت سازمانی	-کارشناس مدیریت بحران -رئیس پدافند غیرعامل و مدیریت بحران	رئیس امور HSE و پدافند غیرعامل	رئیس برنامه ریزی
تاریخ و امضاء	 اصغر عمادی کارشناس مدیریت بحران  سیروس جوکار سرپرست پدافند غیرعامل و مدیریت بحران	 محمد حسن خاکباز رئیس امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل	 محمود رضا رزم رئیس برنامه ریزی



شرکت گاز استان فارس

HSED-IN-D-100-(1)-96

دستور العمل واکنش در شرایط اضطراری در خصوص آتش سوزی و انفجار در ایستگاههای تقلیل فشار

شناسایی وضعیت بازنگری سند

ردیف	شماره صفحه	شماره بازنگری	تاریخ بازنگری	شماره نامه درخواست تهیه / تغییر اطلاعات مدون	شرح کامل و دقیق بازنگری های انجام شده در سند



شرکت گاز استان فارس

HSED-IN-D-100-(1)-96

دستور العمل واکنش در شرایط اضطراری در خصوص آتش سوزی و انفجار در ایستگاههای تقلیل فشار

فهرست مندرجات

۱- هدف

۲- دامنه کاربرد

۳- مسئولیت ها

۴- تعاریف

۵- مراجع و اسناد مرتبط

۶- شرح اقدامات

۷- آتش سوزی و انفجار در ایستگاه های تقلیل فشار



شرکت گاز استان فارس

HSED-IN-D-100-(1)-96

دستور العمل واکنش در شرایط اضطراری در خصوص آتش سوزی و انفجار در ایستگاههای تقلیل فشار

۱- هدف

انجام اقدامات پیشگیرانه بمنظور جلوگیری از آتش سوزی و انفجار در ایستگاه های تقلیل فشار شرکت گاز استان فارس و همچنین ایجاد آمادگی در کارکنان شرکت جهت مقابله با حریق های احتمالی می باشد.

۲- دامنه کاربرد

دامنه کاربرد این روش اجرایی در کلیه ایستگاه های تقلیل فشار در سطح شرکت گاز استان فارس می باشد

۳- مسئولیت ها

- ۳-۱) ضمانت اجرایی این روش به عهده مدیریت ارشد سازمان می باشد
- ۳-۲) مسئولیت اجرای این طرح به همراه اقدامات لازم به تفکیک در بند ۶ آورده شده است.
- ۳-۳) اعضای تیم واکنش در شرایط اضطراری ملزم به انجام مسئولیتهای تعیین شده در این طرح می باشند.
- ۳-۴) نظارت بر حسن اجرای این روش اجرایی، به عهده امور HSE و پدافند غیرعامل شرکت گاز استان فارس می باشد
- ۳-۵) مسئولیت بازنگری این طرح بر عهده امور HSE و پدافند غیرعامل می باشد.

۴- تعاریف

- ۴-۱- کارکنان: کلیه کسانی که مأموریتی و یا وظیفه ای در ایستگاه های تقلیل فشار شرکت برعهده دارند اعم از : کارمندان رسمی، پیمانی، موقت، کارگران و ...

۴-۲- وضعیت اضطراری:

- وضعیتی است که در اثر آن، منابع انسانی/ تأسیسات و محیط زیست در معرض تهدید جدی قرار می گیرند. این وضعیت می تواند در نتیجه نقص دستگاه ها یا خطاهای انسانی به وقوع می پیوندد. البته عوامل خارجی دیگر نظیر رعد و برق، طوفان، سیل، زلزله، جنگ و ... نیز ممکن است سبب بروز آن گردند به نحوی که سازمان در مواجهه با آن وضعیت به تنهایی قادر به کنترل، بازگرداندن وضعیت در راستای استمرار تولید و خدمات رسانی به حالت قابل قبول را دارا می باشد

۴-۳- نقاط تجمع در مواقع اضطراری :

عبارت است از مکانهای امنی که در شرایط اضطراری افراد پس از خروج در آن نقطه تجمع خواهند نمود.

- ۴-۴- خروج اضطراری: مسیر مشخص شده ای است که از طریق آن هر فردی در کوتاهترین زمان با دور شدن از محل خطر خود را به محل امن می رساند.

صفحه ۴ از ۱۲

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۷	بازنگری: یک	محل مهر
-------------------	-------------	---------



شرکت گاز استان فارس

HSED-IN-D-100-(1)-96

دستور العمل واکنش در شرایط اضطراری در خصوص آتش سوزی و انفجار در ایستگاههای تقلیل فشار

۴-۵- کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل: سیاستگذاری های کلی ، تصمیم گیری های نهایی و هدایت مجموعه اقدامات واکنش در شرایط اضطراری بر حسب نیاز توسط کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل انجام می گردد.

۴-۶- تیم واکنش در شرایط اضطراری: هرگونه کمکهای اولیه و امداد رسانی و عملیاتیهای اطفای حریق یا کنترل بحران منحصر" بر عهده افرادی خواهد بود که قبلاً" تحت عنوان اعضای تیم واکنش در شرایط اضطراری آموزشهای لازم را کسب نموده اند و کلیه شرایط لازم را با نظرمسئولین بحران برای مواجهه با وضعیتهای اضطراری داشته باشند. تیم واکنش در شرایط اضطراری در تمامی نقاط مسئول سازماندهی و تنظیم امور خواهد بود و در زمان اجرای عملیات توسط اعضای تیم واکنش در شرایط اضطراری ، سایر پرسنل در امور دخالتی نخواهند نمود مگر آنکه مسئول بحران مستقیماً" از فرد بخصوصی درخواست کار مشخصی را نماید.

۴-۷- تعاریف طرح مدیریت اضطراری: وضعیت اضطراری:

تعریف ۱: وضعیتی است که در اثر آن، تأسیسات و محیط زیست در معرض خطر جدی قرار می گیرند. این وضعیت اغلب در نتیجه نقص دستگاهها یا خطاهای انسانی به وقوع می پیوندد. البته عوامل خارجی دیگر نظیر رعد و برق، طوفان، سیل، زلزله و جنگ نیز ممکن است سبب بروز آن گردند.

تعریف ۲: هر اتفاق غیر منتظره ای که توان وارد آوردن ضرر و یا زیان را داشته و امکان گسترش آن تا حدی است که افراد مجبور به متوقف کردن عملیات و ترک محل کار شوند.

تعریف ۳: وضعیت اضطراری رویداد برنامه ریزی نشده ای است که می تواند:

- فعالیت تجاری سازمان را متوقف کند.
- فعالیت های عملیاتی سازمان را قطع کند.
- سبب خسارات جانی، مالی یا زیست محیطی گردد.
- تأسیسات سازمان را تهدید کند.
- دارایی های جامعه را تهدید کند.

▪ بحران:

تعریف ۱: شدیدترین حالت بروز وضعیت اضطراری را گویند که شامل موارد زیر است:

- انفجار
 - آتش سوزی گسترده
 - نشت گازهای سمی در حد وسیع که جان افراد را در معرض تهدید قرار دهد.
 - عوامل ناخواسته ای که منجر به قطع تولید گردد.
 - نقض جدی قوانین عمومی نظیر قوانین ایمنی و زیست محیطی و احتمال وارد آمدن صدمه به ساکنین محیط اطراف
- تعریف ۲:** حادثه ای است که به صورت طبیعی یا بوسیله بشر به طور ناگهانی و به صورت فزاینده به وجود می آید و سختی و مشقتی را به جامعه انسانی تحمیل می نماید که جهت برطرف نمودن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق العاده می باشد.

صفحه ۵ از ۱۲



شرکت گاز استان فارس

HSED-IN-D-100-(1)-96

دستور العمل واکنش در شرایط اضطراری در خصوص آتش سوزی و انفجار در ایستگاههای تقلیل فشار

▪ مدیریت بحران:

علمی کاربردی است که به وسیله مشاهده سیستماتیک بحرانها و تجزیه و تحلیل آنها در جستجوی یافتن ابزاری است که بوسیله آنها بتوان از بروز بحرانها پیشگیری نموده و یا در صورت بروز آن در خصوص کاهش آثار، آمادگی لازم، امداد رسانی سریع و بهبود، اقدام نمود.

▪ سناریوی حادثه:

برنامه‌ای از پیش تعیین شده است که در آن اتفاق اولیه، محدوده گسترش، پیامدها و نیز اقدامات لازم برای مقابله با یک حادثه فرضی تعیین می‌شود.

▪ مانور شرایط اضطراری:

به اجرا در آوردن برنامه مقابله با شرایط اضطراری در یک حادثه فرضی

۵- مراجع و اسناد مرتبط

- استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015
- استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 45001:2018
- روش اجرایی واکنش در شرایط اضطراری
- راهنمای HSE-MS وزارت نفت

۶- شرح اقدامات

۶-۱- اقدامات لازم جهت پیشگیری از حریق (مسئولیت اجرای مواردپیشگیرانه ذیل برعهده واحدایمنی می باشد)

- نقاط خطرناک و دارای پتانسیل حریق باید در ایستگاهها (همانند محل نگهداری مواد سریع الاشتعال، محدوده تابلوهای برق و ...) شناسایی شده و تمهیدات لازم (وجود سنسورهای اعلان حریق، وجود تعداد کافی از کپسولهای اطفاء حریق و ...) جهت جلوگیری از آتش سوزی و مهار آتش صورت گیرد. لازم است در این مکانها علائم هشدار دهنده نیز (مانند سیگار کشیدن ممنوع) نصب گردد.
- مواد قابل اشتعال نباید در محیط گرم و فاقد تهویه قرار گیرند.
- تمام وسایل و ادوات آتش‌نشانی همانند کپسولهای اطفاء حریق، جعبه‌های آتش‌نشانی (شامل شلینگ و متعلقات)، سنسورها و سیستم اعلان حریق می‌بایست آماده بوده و بصورت دوره‌ای توسط پیمانکار مورد بازدید قرار گیرند. نتیجه و سوابق بازدیدها در چک لیست‌های مربوطه مندرج در روش اجرایی پایش و اندازه‌گیری عملکرد زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی ثبت گردد.

صفحه ۶ از ۱۲

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۷	بازنگری: یک	محل مهر
-------------------	-------------	---------



شرکت گاز استان فارس

HSED-IN-D-100-(1)-96

دستور العمل واکنش در شرایط اضطراری در خصوص آتش سوزی و انفجار در ایستگاههای تقلیل فشار

- در فرم کارت مشخصات و بازدید خاموش کننده - ساختمان ، مشخصات کپسولها و محل نصب و وضعیت آنها مطابق با روش اجرایی پایش و اندازه گیری عملکرد زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی تکمیل و ثبت گردد.
- تعداد ، نوع، مدل و محل نصب کپسولهای اطفاء حریق مطابق با فرم آمار خاموش کننده توسط پیمانکار تکمیل و به تایید امور HSE می رسد .
- کپسولهای تحت فشار می بایست مطابق با الزامات مربوطه بصورت دوره ای آزمایش هیدرواستاتیک قرار گیرد .
- در زمان تست یا شارژ کپسولها نصب کپسول جایگزین ضروری می باشد.
- دوره های آموزشی اطفاء حریق برای افراد تیم واکنش در شرایط اضطراری و کارکنان تاسیسات ، امداد توسط واحد آموزش برگزار و اسامی نفرات آموزش دیده در لیستی ثبت و در سوابق آموزش نگهداری گردد.
- مسئولان ابراردقیق/تعمیرات/امداد و حوزه بهره برداری موظفند گزارش آتش سوزی ها (هر چند به نظر بی اهمیت باشد) بوسیله فرم گزارش وضعیت اضطراری به اطلاع واحد HSE برسانند تا نسبت به تحقیق و بررسی علل بروز حریق برای جلوگیری از وقوع مجدد در آینده اقدام گردد.
- بر چسبهای راهنمای استفاده از کپسولهای اطفاء حریق (شامل نوع کپسول و ...) می بایست بر روی و یا در کنار هر کپسول نصب گردد.
- با توجه به طبقه بندی نوع آتش سوزی ها براساس نوع مواد سوختنی، می بایست اطفاء کننده های متناسب با نوع مواد مزبور در نظر گرفته شود. جدول ذیل نوع و کاربرد هر یک از کپسولهای آتش نشانی را توضیح داده است.



شرکت گاز استان فارس

HSED-IN-D-100-(1)-96

دستور العمل واکنش در شرایط اضطراری در خصوص آتش سوزی و انفجار در ایستگاههای تقلیل فشار

محدود: بدین معناست که این نوع خاموش کننده کاملاً مناسب این نوع آتش نبوده و قدرت خاموش کنندگی کمی دارد.

توضیحات	نوع و کلاس آتش و طبقه بندی مناسب					نوع ماده خاموش کننده	شکل ظاهری کپسول
	F	E	C	B	A		
	روغن و پخت و پز	تجهیزات و وسایل برقی	گازهای قابل اشتعال	مایعات قابل اشتعال	چوب، کاغذ، پلاستیک و ...		
در صورت استفاده برای مایعات قابل اشتعال، تجهیزات برق دار و روغن های پخت و پز بسیار خطرناک می باشد.	x	x	x	x	✓	آب	
در صورت استفاده برای تجهیزات برق دار خطرناک می باشد.	✓	x	x	x	✓	مواد شیمیایی مرطوب	
در صورت استفاده برای تجهیزات برق دار خطرناک می باشد.	✓ محدود	x	x	✓	✓	کف	
	x	✓	✓	✓	✓	ABE	
	✓	✓	✓	✓	x	BC	
برای استفاده در فضاهای بسته خیلی مناسب نیست. برای مهار آتشیهای کوچک مناسب می باشد.	x	✓	x	✓ محدود	✓ محدود	دی اکسید کربن	
پیش از مصرف ویژگیهای خاموش کننده را چک کنید.	x	✓	✓ محدود	✓ محدود	✓	Vaporizing liquid	
	✓	x	x	x	✓	پنوی آتش	



شرکت گاز استان فارس

HSED-IN-D-100-(1)-96

دستور العمل واکنش در شرایط اضطراری در خصوص آتش سوزی و انفجار در ایستگاههای تقلیل فشار

۶-۱-۱- وظایف کارکنان:

❖ بمنظور کاهش پتانسیل آتش سوزی، موازین ایمنی در ایستگاهها میبایست از سوی همه کارکنان علی الخصوص کارکنان حراست و ابزار دقیق، امداد و تعمیرات رعایت گردد. استعمال دخانیات، روشن کردن کبریت، فندک و استفاده از هر گونه مولد شعله یا جرقه در ایستگاه ممنوع می باشد. همچنین کارکنان حراست، ابزار دقیق، امداد و تعمیرات میبایست در مانورهای آزمایشی که در سطح ایستگاهها تدارک و برگزار می شود شرکت نمایند.

۶-۲- وظایف کارکنان در هنگام بروز حریق

به محض مشاهده حریق کارکنان حاضر در محل بلافاصله باید موارد زیر را انجام دهند:

- اطلاع رسانی طبق چارت اطلاع رسانی IP-32
- با توجه به نوع حریق از کپسولهای آتش نشانی موجود استفاده نمایند.
- دستگاههای تهویه مطبوع به دلیل افزایش انتشار آتش میبایست خاموش گردند.
- موادی که احتمال گستردگی آتش را افزایش می دهند بلافاصله میبایست به محل مناسبی منتقل گردند.
- در صورت افزایش شدت آتش سوزی و دامنه آن، محل کار را ترک و به سوی محل تجمع در شرایط اضطراری حرکت نمایند.
- در مواجهه با آتش ضمن داشتن سرعت عمل همواره خونسردی خود را حفظ نمائید.

۷- آتش سوزی و انفجار در ایستگاه های تقلیل فشار

• نحوه برخورد با شرایط اضطراری:

در صورت بروز حادثه آتش سوزی یا انفجار در ایستگاه میبایستی مراتب اطلاع رسانی طبق چارت اطلاع رسانی IP-32 که در محل نصب شده انجام گردد. این اطلاع رسانی از حراست مستقر در ایستگاه یا گزارشات مردمی به پست امداد شروع میگردد. (اطلاع رسانی مردمی توسط تلفن ثابت یا تلفن همراه و حراست مستقر در ایستگاه توسط تلفن و بی سیم می باشد) حراست مستقر در ایستگاه ضمن اطلاع رسانی به مرکز پیام امداد به افسر نگهبان حراست نیز موضوع را گزارش می نماید. در این مرحله مرکز پیام امداد مراتب حادثه را به وسیله بی سیم به اطلاع مسئول امداد، ابزار دقیق و واحد تعمیرات اطلاع میدهد. رئیس امداد پس از کسب اطلاع از بروز حادثه شخصاً رهبری گروه عملیات امداد را جهت مهار حادثه به عهده می گیرد و برحسب نیاز با آتش نشانی (۱۲۵) و اورژانس (۱۱۵)، نیروی انتظامی (۱۱۰)، فرمانداری ارتباط برقرار می نماید. ضمن اینکه مراتب نیز طبق چارت اطلاع رسانی به مافوق گزارش می گردد.



شرکت گاز استان فارس

HSED-IN-D-100-(1)-96

دستور العمل واکنش در شرایط اضطراری در خصوص آتش سوزی و انفجار در ایستگاههای تقلیل فشار

• انجام عملیات مهار حادثه:

الف: نیروهای حراست مستقر در ایستگاه / نیروهای امداد (پس از مراجعه به محل حادثه) با هماهنگی و راهنمایی واحد ابزار دقیق / تعمیرات نسبت به بستن شیر ورود و خروج گاز یا قطع نزدیکترین شیر به محل حادثه اقدام نمایند. هماهنگی با مسئول مربوطه (ابزار دقیق / تعمیرات) جهت قطع جریان گاز الزامی می باشد

ب: کلیه نیروهای امداد / حراست با امکانات موجود اطفاء حریق (کپسول خاموش کننده و...) تا رسیدن نیروهای کمکی نسبت به مهار و جلوگیری از سرایت آتش اقدام نمایند

پ: استفاده از البسه استحضاطی ایمنی فردی کلیه نیروها در زمان اضطراری و آتش سوزی الزامی می باشد

ت: تمام اقدامات می بایست در حالت خونسردی کامل صورت پذیرد

ث: افراد حادثه دیده با هماهنگی اورژانس از صحنه حادثه خارج گردند

ج: بصورت مستمر گزارش مهار حادثه به مسئولین مربوطه اطلاع رسانی گردد

• سایر اقدامات

الف: حراست از تردد افراد غیر مسئول به محل حادثه جلوگیری نمایند

ب: تردد خودرو به محل حادثه با مجوز مسئول مربوطه انجام گردد

۸- پیوستها:

پیوست ۱: لیست شماره تلفن اعضا کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و شماره تلفن های اضطراری

پیوست ۲: چارت مسیر پیام رسانی ستاد بحران در خصوص حوادث بحرانی

شماره تلفن های مورد لزوم جهت استفاده در مواقع اضطراری

۱۲۲	اتفاقات آب	۱۲۵	آتش نشانی
۱۱۰	نیروی انتظامی	۱۱۵	اورژانس
۱۳۷	شهرداری	۱۹۴	اتفاقات گاز
۳۲۳۳۴۴۴۴	هلال احمر	۱۲۱	اتفاقات برق

ستاد مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت گاز استان فارس

نام مسئول	تلفن داخلی	تلفن مستقیم	همراه
مدیریت محترم عامل (غلامعباس حسینی)	۳۰۰۹	۳۸۲۰۹۴۱۲	۰۹۱۷۱۷۶۵۰۹۲

صفحه ۱۰ از ۱۲

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۷	بازنگری: یک	محل مهر
-------------------	-------------	---------



شرکت گاز استان فارس

HSED-IN-D-100-(1)-96

دستور العمل واکنش در شرایط اضطراری در خصوص آتش سوزی و انفجار در ایستگاههای تقلیل فشار

۰۹۱۷۷۳۲۱۰۹۰	۳۸۳۰۲۳۵۰	۳۲۹۴	معاونت بهره برداری (محمد حسین پور)
۰۹۱۷۳۰۸۶۶۲۱	۳۸۲۰۹۴۱۸	۳۰۱۷	معاونت مهندسی و اجرا (محمد رضا زارعیان جهرمی)
۰۹۱۷۷۱۵۶۸۸۰	۳۸۲۰۹۴۲۱	۳۵۲۰	معاونت مالی و پشتیبانی (احمد اژدری)
۰۹۱۷۱۵۱۱۶۹۸	۳۲۲۷۶۸۲۳	۲۳۰۱	رئیس امور HSE و پدافند غیر عامل (محمدحسن خاکباز)
۰۹۱۷۷۱۹۲۰۴۱	۳۲۲۷۶۸۲۴	۲۳۰۶	رئیس پدافند غیر عامل و مدیریت بحران (سیروس جوکار)
۰۹۱۷۳۱۳۷۴۴۶	۳۸۲۰۹۴۲۶	۴۱۴۶	رئیس بهره برداری مرکز استان (عبدالله رحیمیان نسب)
۰۹۱۷۳۱۷۰۲۴۹	۳۸۲۰۹۴۱۷	۴۶۰۲	رئیس بهره برداری شهرستانها (نجیم مختاری)
۰۹۱۷۷۱۶۰۶۵۵	۳۸۲۰۹۴۰۰	۳۱۶۶	رئیس امور حقوقی (علی طاهری کیا)
۰۹۱۷۷۱۳۳۵۸۶	۳۸۲۰۸۹۹۹	۳۱۲۵	رئیس حراست (مجتبی محمدپور)
۰۹۱۷۱۱۱۰۵۹۵	۳۲۲۷۶۸۲۵	۴۳۰۴	رئیس بازرسی فنی (بابک دهقانی)
۰۹۱۷۳۰۱۱۳۰۰	۳۸۲۰۹۴۰۱	۳۶۵۲	رئیس برنامه ریزی (محمود رضا رزم)
۰۹۱۷۷۴۳۰۸۸۶	۳۸۲۰۹۴۳۲	۳۱۳۸	رئیس روابط عمومی (محمود قهرمانی)
۰۹۱۲۶۰۲۲۱۲۶	۳۸۱۱۲۳۲۰	۲۳۲۰	رئیس ایمنی و آتش نشانی (حسین برخوردار)
۰۹۱۰۷۰۰۴۸۰۳	۳۸۲۴۰۶۷۵	۴۱۱۴	رئیس امور کالا (عبدالله مرادی)
۰۹۱۷۷۱۶۱۱۲۸	۳۸۳۰۲۹۳۲	۴۴۴۰	رئیس حمل و نقل (محمد علی شمس الدینی)
۰۹۱۷۷۲۱۰۶۲۵	۳۸۳۰۴۰۷۵	۴۱۰۷	رئیس مخابرات (داوود محمودی)
۰۹۱۷۳۰۶۴۰۷۵	۳۸۱۱۴۴۳۳	۴۴۳۳	رئیس ابزار دقیق (عبدالمجید خسروی)
۰۹۱۷۳۱۰۶۸۵۷	۳۶۳۵۴۰۶۸	۲۸۰۲	رئیس واحد IT (بنفشه عباسی)
۰۹۱۷۳۰۱۹۶۷۹	۳۸۲۰۹۴۰۹	۳۳۱۵	رئیس خدمات اجتماعی رفاهی (محمد مهدی گلستانی)
۰۹۱۷۳۱۶۸۳۶۶	۳۸۲۰۹۴۱۴	۳۱۵۲	رئیس امور اندازه گیری و توزیع گاز (وحید پوربیرک)
۰۹۱۷۲۶۱۳۹۶۵	۳۸۲۱۸۰۰۷	۲۰۹۰	سرپرست هماهنگی حوزه مقاومت بسیج (عبدالرحمن شاکر)
۰۹۳۹۷۲۷۳۷۵۵	۳۸۳۰۲۳۳۸	۴۱۱۲	رئیس بهره برداری و امداد مکانیزه شیراز (مجتبی تقیان)
***	۳۸۳۰۲۳۳۸		مرکز پیام (کشیک ارشد)



شرکت گاز استان فارس
(سپهری خاص)

مسیر پیام رسانی ستاد مدیریت بحران در خصوص حوادث بحرانی (اطلاع رسانی بوسیله تلفن و بی سیم می باشد)





شرکت گاز استان فارس

HSED-IN-D-100-(1)-96

دستور العمل واکنش در شرایط اضطراری در خصوص آتش سوزی و انفجار در ایستگاههای تقلیل فشار